



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНДИПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Дзержинского 95/1, тел.8(8612) 25-34-04.
Отдел надзорной деятельности Отрадненского района
Краснодарский край, Отрадненский район, ст.Отрадная, ул. Октябрьская, 237
тел.: (86144) 3-50-37; e-mail: ogpn-otr@mail.ru**

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес) (наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 33/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МАУДОЦДТ ст. Спокойной

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения главного государственного инспектора Отрадненского района по пожарному надзору подполковника вн. службы В.П. Иноземцева № 33 от 22 января 2016 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. 29 февраля 2016 года по 11 ч. 40 мин. 29 февраля 2016 года проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором - государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МАУДОЦДТ ст. Спокойной расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Спокойная, ул. Советская, 30

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАУДОЦДТ ст. Спокойной Спасовой Т.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
33/1/1	Система пожарной сигнализации МАУДОЦДТ ст. Спокойной не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации".	(ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) часть 7 статьи 83, ст. 5, 151.).	05.12.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.