

## ПРОТОКОЛ № 50/63

### об административном правонарушении

«29» февраля 2016 г.

ст. Отрадная

(место составления: город, село, район)

*Я, старший инспектор - государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Решетов Алексей Викторович*

(должность государственного инспектора, штатная должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь ст. 23.34, 28.1, 28.2,\* 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что **должностное лицо – директор МАУДОЦДТ ст. Спокойной Спасова Т.В.**

(гражданин, должностное лицо)

- 1 Фамилия, имя, отчество – *Спасова Татьяна Валерьевна*
- 2 Дата и место рождения - *16.04.1974 ст. Спокойная Отрадненского района Краснодарского края*
- 3 Место жительства и телефон - *Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Спокойная, ул. Выгонная, 75*
- 4 Семейное положение \_\_\_\_\_ на иждивении \_\_\_\_\_  
(количество человек)
- 5 Место работы (учебы) - *МАУДОЦДТ ст. Спокойной*
- 6 Занимаемая должность - *директор*
- 7 Документ, удостоверяющий личность *паспорт гр. РФ 03 13 № 436518 выдан 20.11.2013 г. отделением УФМС России по Краснодарскому краю в ст. Отрадной, код подразделения 232-046*
- 8 Размер зарплаты (пенсии, стипендии) \_\_\_\_\_
- 9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: *нет*
- 10 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя – *приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район № 160-л от 29.07.2000 года «О назначении Т.В. Спасову директором МАУДОЦДТ ст. Спокойной*

#### УСТАНОВИЛ:

В период с 09 ч. 00 мин. 29 февраля 2016 года по 11 ч. 40 мин. 29 февраля 2016 года проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором - государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МАУДОЦДТ ст. Спокойной расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Спокойная, ул. Советская, 30. В ходе мероприятия по надзору выявлено, что должностным лицом – директором МАУДОЦДТ ст. Спокойной Т.В. Спасовой допущены нарушения ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012г.) года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

с подробным указанием наименования объекта, адреса)

#### а именно:

1. Система пожарной сигнализации МАУДОЦДТ ст. Спокойной не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) часть 7 статьи 83, ст. 5, 151.).

чем совершил (а) административное нарушение, предусмотренное **ч. 1 ст. 20.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников.