



## МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО  
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

### Отделение надзорной деятельности Отраденского района

ул. Октябрьская, д.237, ст. Отрадная, 352291  
тел./факс: 8 (861-44) 3-50-37/ 8 (861-44) 3-38-78

01 марта 2016 г. № 23 - *324* - 9-37  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2015г.

Директору МАУДОЦДТ ст.  
Спокойной Спасовой Т.В.

Краснодарский край,  
Отраденский район, ст. Спокойная,  
ул. Советская, 30

### ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 63

« 01 » марта 2016 г.

ст. Отрадная  
(место рассмотрения, город, село, район)

Я, старший инспектор - государственный инспектор Отраденского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Решетов Алексей Викторович, Краснодарский край, Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)

рассмотрев постановление № 63 от «01» марта 2016 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо – директора МАУДОЦДТ ст. Спокойной Спасову Т.В.

(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Краснодарский край, Отраденский район, ст. Спокойная, ул. Советская, 30  
(юридический адрес или адрес регистрации)

### УСТАНОВИЛ:

В период с 09 ч. 00 мин. 29 февраля 2016 года по 11 ч. 40 мин. 29 февраля 2016 года проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором - государственным инспектором Отраденского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МАУДОЦДТ ст. Спокойной расположенного по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, ст. Спокойная, ул. Советская, 30. В ходе мероприятия по надзору выявлено, что должностным лицом – директором МАУДОЦДТ ст. Спокойной Т.В. Спасовой допущены нарушения ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012г.) года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

### а именно:

1. Система пожарной сигнализации МАУДОЦДТ ст. Спокойной не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) часть 7 статьи 83, ст. 5, 151.).