

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 01 » марта 2016 г

ст. Отрадная
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, старший инспектор - государственный инспектор Отрадненского района по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Решетов Алексей Викторович
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев протокол об административном правонарушении № 63 от « 29 » февраля 2016 г. и материалы на должностное лицо - директора МАУДОЦДТ ст. Спокойной Спасову Т.В.

- 1 Фамилия, имя, отчество – Спасова Татьяна Валерьевна
- 2 Дата и место рождения - 16.04.1974 ст. Спокойная Отрадненского района Краснодарского края
- 3 Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Спокойная, ул. Выгонная, 75
- 4 Семейное положение _____ на иждивении _____
(количество человек)
- 5 Место работы (учебы) - МАУДОЦДТ ст. Спокойной
- 6 Занимаемая должность - директор
- 7 Документ, удостоверяющий личность паспорт гр. РФ 03 13 № 436518 выдан 20.11.2013 г. отделением УФМС России по Краснодарскому краю в ст. Отрадной, код подразделения 232-046
- 8 Размер заработной платы (пенсии, стипендии) _____
- 9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: нет
- 10 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя – приказ отдела образования администрации МО Отрадненский район № 160-л от 29.07.2000 года «О назначении Т.В. Спасову директором МАУДОЦДТ ст. Спокойной

УСТАНОВИЛ:

В период с 09 ч. 00 мин. 29 февраля 2016 года по 11 ч. 40 мин. 29 февраля 2016 года проведено плановое мероприятие по надзору старшим инспектором - государственным инспектором Отрадненского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы А.В. Решетовым на территории и помещениях МАУДОЦДТ ст. Спокойной расположенного по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Спокойная, ул. Советская, 30. В ходе мероприятия по надзору выявлено, что должностным лицом – директором МАУДОЦДТ ст. Спокойной Т.В. Спасовой допущены нарушения ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012г.) года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

с подробным указанием наименования объекта, адреса)

а именно:

1. Система пожарной сигнализации МАУДОЦДТ ст. Спокойной не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации". (ФЗ-№123 от 22.07.2008 (ред. от 10.07.2012) часть 7 статьи 83, ст. 5, 151.).

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. _____
Кодекса РФ об административных правонарушениях

20.4, ч 1

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)